GROVTEST

MA-LAB
Kemisk vattenkontroll
Grovtest

Chatarina Finndahl
Glashyttevägen 7
70510 Örebro

Datum: 2026-04-09

Beskrivning	Resultat	Riktvärden
Bottensats	Ingen	Ingen
Grumlighet	Ingen	Ingen
Lukt	Ingen	Ingen
pH	8	mellan 7 och 10 pH
dH (tyska hårdhetsgrader)	20	under 8 dH
Alkalinitet	195	över 60 mg/l
Järn (Fe)	0.1	under 0.5 mg/l
COD-mn	0.1	under 8 mg/l
Nitrit (NO2)	0.01	under 0.1 mg/l
Nitrat (NO3)	0.1	under 50 mg/l

Utlåtande:

Vattnet var hårt. Det tyder på att vattnet har hög kalkhalt. Hög halt kan orsaka skador på hushållsmaskiner och rörledningssystem. Vattnet bör avhärdas.