

EnergideklARATION

Sammanfattning

Lagmansgatan 11

702 15 Örebro

Örebro kommun

Nybyggnadsår 1928

Energideklarations-ID 99508

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 4.

Energiprestanda 172 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Fjärrvärme

Radonmätning Är utförd

Ventilationskontroll (OVK) Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Marie Gustafsson, Anticimex AB,

Energideklarationen är giltig till 2019-02-12

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Örebro

Kommun

Örebro

Information om fastighet Ärlan 14

Huvudadress för denna deklaration

Lagmansgatan 11, 702 15 Örebro

Adresser på byggnad med husnummer 1

Lagmansgatan 11, 702 15 Örebro

Prefix och byggnadsid

1 - 1384193

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 320 - Hyreshusenhet, bostäder

Byggnadskategori Flerbostadshus

Byggnadstyp Mellanliggande

Nybyggnadsår 1928

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 515 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 1

Antal våningsplan ovan mark 3

Antal trapphus 1

Antal bostadslägenheter 5

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2007-01 till 2007-12

Graddagar för ort

Örebro A

Energi-index för ort

Örebro

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Fjärrvärme 77870 kilowattimmar - mätt värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

77870 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

15790 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 1000 kilowattimmar - fördelat värde

Resultat av energiprestanda och energianvändning**Summa el totalt**

1000 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

78870 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

1000 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

85499 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

88538 kilowattimmar

Energiprestanda

172 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

2 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

110 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

113 till 138 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Typ av ventilationssystem

Självdrag

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Nej

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Ja

Radonhalt

30 Bq/m³

Typ av mätning

Långtidsmätning enligt SSM

Datum för radonmätning

2007-04-30

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 1 (1 av 2)

Minskad energianvändning 9900 kilowattimmar per år

Kostnad 0,2 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,52 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Byte till centralstyrd innegivareteknik.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 2 (2 av 2)

Minskad energianvändning 4600 kilowattimmar per år

Kostnad 0,05 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,24 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Vattenbesparingsprodukter.

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Anticimex AB

Organisationsnummer

556032-9285

Ackrediteringsnummer

7022:02

Tekniskt ansvarig

Henrik Olsson

E-postadress

henrik.olsson@anticimex.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Marie Gustafsson

E-postadress

marie.gustafsson@anticimex.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2009-02-12

Version av energideklaration

1.4

Deklarations-ID

99508