

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Närkes Platt & Byggentreprenad AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

280019166

Org.nummer 556754-6451

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gjensidige

Objekt Hemvärnsvägen 10

Beställare Krafft måleri

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-05-28

till 2021-06-18

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe+ Folie System

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe+ Folie System

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe+ Folie System

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV
Detta badrum är gjort under perioden 20190528-20190618. Gick ej att gå så långt tillbaka vad gäller datumet.

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Jonathan Bäckström

Våtrumsansvarig arbetsledare Hans Lindström



Ort och datum Örebro 2026-10-14

Namnteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

Verification

Document ID 09222115557592121240

Document

kvalitetsdokument-74852101

Main document

1 page

Initiated on 2026-10-14 08:39:55 CEST (+0200) by

Byggkeramikrådet Aktiebolag (BA)

Finalised on 2026-10-14 08:40:26 CEST (+0200)

Initiator

Byggkeramikrådet Aktiebolag (BA)

Byggkeramikrådet

Company reg. no. 556312-4709

scrive@bkr.se

Signatories

Hans Lindström (HL)



The name returned by Swedish BankID was "Hans-Olof Hjalmar Lindström"

Signed 2026-10-14 08:40:26 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be verified by tools such as Adobe Reader.

